

Handläggare  
EFN Peter Ahlin /it

Ert datum

Er beteckning

## Sekundärvärme

Ett väl fungerande sekundärvärmesystem förutsätter att alla ingående komponenter och regler-system fungerar enligt givna förutsättningar.


Ett fel i en backventil ger negativa effekter även i närliggande fastigheter med pendlande varm-vattentemperatur.

Om en backventil är sliten och orsakar störande ljud, måste den bytas för att inte orsaka stör-ningar i sekundärvärmesystemet.

**Om ni har frågor om det här, kontakta Peter Ahlin, telefon 013-209092.  
Eller med mail [peter.ahlin@tekniskaverken.se](mailto:peter.ahlin@tekniskaverken.se)**

Med vänlig hälsning

Tekniska Verken i Linköping AB (publ)  
Energi  
Fjärrvärme & Kyla



Peter Ahlin